Immissionspunkt
Bez.: IP01
ID:
X: 723238,65 m
Y: 5730263,37 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7
3	722550	5732527	178,9	2367,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	276,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	23,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4
18	723275	5732648	185,7	2387,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	279,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,9
31	722917	5732670	181,4	2430,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,7
36	722462	5732761	180,0	2617,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	306,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	25,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	87,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9
41	722730	5732890	181,8	2676,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	312,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	36,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	122,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1
47	721400	5733506	261,5	3731,9	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	436,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,4
86	720837	5733559	260,0	4081,7	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	477,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0
98	722036	5732699	198,0	2718,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	317,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	19,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6
102	723824	5732233	185,6	2057,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	240,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	23,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,1
106	722169	5732387	196,4	2380,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	278,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,2
127	722393	5733279	171,4	3132,9	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	366,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,9
134	721562	5732855	259,1	3091,7	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	361,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-352,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	84,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,8
142	723737	5732804	187,7	2591,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	302,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	76,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,9
155	724178	5732403	190,0	2338,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	273,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,0
159	724472	5733451	201,9	3419,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	399,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,4
183	722590	5733065	180,0	2876,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	336,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	24,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	84,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,1
194	724541	5732471	190,0	2564,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	299,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,2
207	723745	5733125	188,3	2907,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	339,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,6
216	723762	5732511	204,0	2310,6	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	270,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,4
221	723314	5733195	201,3	2935,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	343,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,6
226	724132	5732725	190,0	2620,9	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	306,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	35,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	121,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1
229	724314	5733811	199,3	3708,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	433,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4
291	724254	5733072	203,7	2988,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	349,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	36,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	123,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,7
297	723656	5733991	197,7	3752,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	438,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	98,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,8
317	722080	5733039	199,4	3010,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	351,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,9
325	723145	5733385	200,1	3125,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	365,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,3
337	723860	5733356	201,7	3156,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	369,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,4
348	724052	5734238	195,4	4058,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	474,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	28,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	95,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,6
351	724397	5732919	190,0	2899,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	338,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	32,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,4
363	724657	5733249	203,1	3307,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	386,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	5,3
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	41,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,1
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	140,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,2
370	723921	5734491	193,5	4283,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	500,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-501,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,8
385	723661	5733669	199,3	3433,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	401,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-406,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,9
390	721520	5732347	257,0	2706,5	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	316,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,4
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	9,6
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	42,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	145,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,9
395	723769	5734666	178,8	4435,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	518,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,9
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	152,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,7
418	723718	5734900	178,2	4661,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	544,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-553,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,1
440	723008	5733608	169,8	3353,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	392,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	12,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	115,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,3
446	721134	5733094	259,5	3531,7	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	412,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,9

Immissionspunkt
Bez.: IP02
ID:
X: 724003,96 m
Y: 5730991,73 m
Z: 95,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	9,3
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	15,6
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	16,9
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	15,0
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,6	-3,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	9,2
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,5	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	-7,0
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,4	-3,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	-59,4
9	723275	5732648	185,7	1812,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	211,8	-3,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	-223,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	5,3
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	12,2
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	14,0
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	2,4	-3,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	12,9
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	7,7
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	12,2	-3,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	-4,5
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	41,2	-3,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	-40,4
14	723824	5732233	185,6	1257,4	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	147,0	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-157,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	8,8
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	15,3
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	16,7
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,9	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	15,0
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	-7,7
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,6	-3,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-64,3
24	722917	5732670	181,4	2001,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	233,9	-3,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	-244,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	8,6
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	15,2
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	17,0
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	15,8
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	10,6
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,4	-3,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	-6,6
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,3	-3,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	-65,3
35	722550	5732527	178,9	2116,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	247,3	-3,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	-254,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	4,2
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	11,1
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	12,7
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,5
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	6,1
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,8	-3,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	-7,2
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,7	-3,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	-47,0
48	724178	5732403	190,0	1424,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	166,5	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-178,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	7,7
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	14,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	15,7
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	14,0
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,1
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,1	-3,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	-10,6
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	75,0	-3,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	-73,6
51	722730	5732890	181,8	2287,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	267,4	-3,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	-277,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	7,6
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	14,3
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,5	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	15,9
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	14,5
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,6	-3,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	8,9
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,7	-3,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-9,6
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	77,0	-3,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	-73,7
54	722462	5732761	180,0	2348,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	274,5	-3,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	-282,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	-0,7
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	4,9
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	5,5
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	3,5
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-1,6
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-13,1
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	51,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-53,5
65	724541	5732471	190,0	1576,2	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	184,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-197,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	7,6
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	11,9
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	14,0
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	3,5	-3,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	12,0
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	6,7	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	3,5
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	17,7	-3,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,7
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	60,1	-3,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	-67,6
76	723737	5732804	187,7	1834,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	214,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-234,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,8
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,4
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,5
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	11,4
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	13,3	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,0
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	35,0	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	-16,8
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	118,7	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	-106,9
88	721400	5733506	261,5	3623,5	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	423,5	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	-421,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	7,0
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	11,3
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	13,5
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	11,6
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,6	-3,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	3,6
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	14,9	-3,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	-12,9
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,5	-3,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	-59,1
99	723762	5732511	204,0	1541,8	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	180,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-200,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	5,9
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	9,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	12,7
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,4	-3,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,6
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,4	-3,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	4,1
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,8	-3,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	-14,2
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	57,0	-3,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	-67,5
110	724132	5732725	190,0	1740,6	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	203,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-227,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	1,0	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	12,3
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	2,6	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	13,3
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	10,3
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	9,2	-3,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	2,5
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	24,2	-3,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	-19,6
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	82,1	-3,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	-87,3
113	724472	5733451	201,9	2505,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	292,9	-3,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	-307,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,3
126	720837	5733559	260,0	4080,2	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	476,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-469,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,8
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	13,2
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,1
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	13,4
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	7,2
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	-13,7
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,4	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-82,0
255	722036	5732699	198,0	2607,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	304,8	-3,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	-309,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	2,3
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	9,3
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	10,9
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	9,5
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,7	-3,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	3,1
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,3	-3,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	-14,0
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,8	-3,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	-69,3
268	724254	5733072	203,7	2098,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	245,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-259,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	6,4
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	10,8
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,2	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	12,8
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,1	-3,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	10,6
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	1,7
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	20,8	-3,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	-18,3
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	70,5	-3,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	-78,5
279	723745	5733125	188,3	2150,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	251,4	-3,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	-272,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	4,0
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	11,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	12,9
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	11,9
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	5,4
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	27,0	-3,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	-18,2
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,7	-3,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	-92,1
284	722393	5733279	171,4	2798,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	327,1	-3,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	-337,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,0
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,8	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	8,9
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	11,8
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	3,8	-3,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	9,6
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	7,2	-3,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	2,7
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	19,0	-3,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	-16,9
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	64,5	-3,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	-75,5
308	724397	5732919	190,0	1969,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	230,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-255,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	4,5
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	11,4
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	12,3
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	9,2
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	1,0
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,4	-3,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	-23,0
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,0	-3,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	-98,3
320	724314	5733811	199,3	2838,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	331,7	-3,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	-346,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	1,8
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	9,0
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	10,8
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	9,6
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,5	-3,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	3,2
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	-15,0
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,8	-3,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	-75,1
323	723314	5733195	201,3	2311,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	270,2	-3,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	-283,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5
327	722169	5732387	196,4	2307,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	269,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	2,3
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	5,3
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,5	-3,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	5,9
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	2,5
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,6	-3,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	-7,4
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-27,1
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	77,1	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-89,1
338	724657	5733249	203,1	2352,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	274,9	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-297,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	1,5
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	8,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	10,2
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,7
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	2,0
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	-16,7
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,7	-3,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	-78,2
342	723860	5733356	201,7	2371,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,1	-3,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	-291,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	4,1
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	11,0
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,2	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	12,0
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	8,9
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,1	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,6
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,2	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	-24,3
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	99,0	-3,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	-103,7
345	723656	5733991	197,7	3021,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	353,1	-3,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	-367,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	100,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,4
374	721562	5732855	259,1	3076,0	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	359,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	1,4
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	1,0	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	8,9
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	2,6	-3,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	11,0
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	10,1
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	9,2	-3,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	4,0
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	24,3	-3,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	-14,9
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	82,3	-3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-79,1
378	722590	5733065	180,0	2510,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	293,4	-3,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	-303,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	1,0	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	9,8
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	12,1
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	4,9	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	10,0
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,3	-3,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,9
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	24,6	-3,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	-21,2
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	83,4	-3,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-90,2
404	723145	5733385	200,1	2544,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	297,5	-3,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	-317,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	3,5
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	10,3
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	3,4	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	11,2
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,3	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	8,0
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	11,9	-3,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	-0,7
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	31,4	-3,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	-26,9
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	106,4	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	-111,5
407	724052	5734238	195,4	3248,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	379,7	-3,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	-394,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	4,7
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	9,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	11,1
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,8
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	-0,8
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,1	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	-23,9
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,5	-3,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	-96,6
410	723661	5733669	199,3	2701,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	315,7	-3,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	-336,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	2,9
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	1,4	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	9,7
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	3,7	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	10,5
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,3
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	12,8	-3,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	-1,7
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	33,8	-3,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	-29,3
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	114,7	-3,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	-119,7
431	723921	5734491	193,5	3501,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	409,3	-3,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	-423,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,8
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	9,6
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	12,3
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	10,9
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	2,5
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,2	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	-19,9
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,1	-3,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	-94,0
444	722080	5733039	199,4	2811,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	328,6	-3,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	-342,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	2,1
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	6,5
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	8,3
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	5,5
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	13,5	-3,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	-5,2
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	35,6	-3,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-33,8
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	120,7	-3,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	-128,9
448	723769	5734666	178,8	3683,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	430,5	-3,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	-451,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1,6
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	1,6	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	6,0
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	7,6
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	7,6	-3,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	4,8
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	14,3	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-6,2
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	37,9	-3,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	-36,0
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	128,4	-3,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	-136,5
459	723718	5734900	178,2	3919,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	458,1	-3,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-479,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,5
462	721520	5732347	257,0	2834,3	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	331,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	1,0
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	6,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	7,8
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	5,2
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	-4,2
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	27,1	-3,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	-26,6
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,8	-3,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	-99,9
485	723008	5733608	169,8	2800,7	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	327,3	-3,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	-346,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	116,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,3
501	721134	5733094	259,5	3561,4	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	416,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,4

Immissionspunkt
Bez.: IP03
ID:
X: 725468,49 m
Y: 5731744,20 m
Z: 94,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	11,5
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	38,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1
5	724541	5732471	190,0	1182,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	138,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,4
21	724541	5732471	190,0	1193,7	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,4
21	724541	5732471	190,0	1193,7	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	11,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,2
21	724541	5732471	190,0	1193,7	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	39,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-23,5
21	724541	5732471	190,0	1193,7	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	139,5	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-134,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	12,0
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	19,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	64,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
29	724472	5733451	201,9	1979,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	231,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	8,0
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	47,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7
42	724178	5732403	190,0	1451,6	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	169,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,7
64	724178	5732403	190,0	1459,8	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	170,6	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	-168,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8,8
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	17,1
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,9
69	723275	5732648	185,7	2374,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4
73	724657	5733249	203,1	1713,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	200,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	8,7
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	14,5
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	21,3
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	52,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
77	724397	5732919	190,0	1592,8	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	186,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	5,4
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	14,1
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	19,6
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	59,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,1
91	724254	5733072	203,7	1802,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	210,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	9,5
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1
112	724132	5732725	190,0	1660,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	194,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,6
132	724132	5732725	190,0	1671,7	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-2,4
132	724132	5732725	190,0	1671,7	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,8	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-51,4
132	724132	5732725	190,0	1671,7	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,4	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-203,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,3
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4
137	724314	5733811	199,3	2369,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	8,0
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	16,8
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3
143	722917	5732670	181,4	2715,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	317,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	8,7
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9
147	723824	5732233	185,6	1718,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	200,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	9,1
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	16,1
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	66,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3
150	723737	5732804	187,7	2032,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	237,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,6
152	723737	5732804	187,7	2041,6	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-7,7
152	723737	5732804	187,7	2041,6	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	66,9	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-62,6
152	723737	5732804	187,7	2041,6	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	238,6	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-244,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	6,4
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	14,0
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	18,1
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,4
153	722730	5732890	181,8	2969,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	347,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	6,3
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	13,9
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	18,2
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	99,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3
165	722550	5732527	178,9	3022,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	353,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	8,5
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	15,8
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,9
171	723745	5733125	188,3	2210,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	258,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,1
182	723745	5733125	188,3	2221,9	1	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,9
182	723745	5733125	188,3	2221,9	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-10,1
182	723745	5733125	188,3	2221,9	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-69,1
182	723745	5733125	188,3	2221,9	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	259,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-266,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	6,0
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	13,6
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	104,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,7
199	722462	5732761	180,0	3175,3	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	371,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	7,0
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	10,7
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	42,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,2
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	145,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,7
206	721400	5733506	261,5	4436,7	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	518,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-512,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	3,0
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	11,3
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	15,3
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	74,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8
224	723860	5733356	201,7	2279,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	266,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	6,5
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	16,0
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4
257	724052	5734238	195,4	2869,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	335,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	5,2
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	12,9
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	15,3
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	15,3
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,1
263	723656	5733991	197,7	2888,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	337,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-334,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	8,5
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	61,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4
266	723762	5732511	204,0	1873,5	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	219,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	5,4
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	14,3
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,5
278	723921	5734491	193,5	3154,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	368,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	5,7
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	2,0	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	9,1
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	18,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	48,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	163,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,4
286	720837	5733559	260,0	4977,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	581,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-576,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,5
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	11,6
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,4
300	723314	5733195	201,3	2600,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	303,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
302	723314	5733195	201,3	2610,5	1	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-11,2
302	723314	5733195	201,3	2610,5	1	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-75,6
302	723314	5733195	201,3	2610,5	1	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	305,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-306,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	5,8
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	11,1
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	14,8
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	16,2
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	86,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
305	723661	5733669	199,3	2642,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	308,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	3,0
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	11,1
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	14,1
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,0
310	722393	5733279	171,4	3438,3	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	401,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,9
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,0
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	116,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1
314	722036	5732699	198,0	3564,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	416,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	5,8
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	11,9
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0
324	723145	5733385	200,1	2846,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	332,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,7
328	723145	5733385	200,1	2857,4	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-18,4
328	723145	5733385	200,1	2857,4	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-92,1
328	723145	5733385	200,1	2857,4	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	334,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-342,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,4
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	8,7
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	13,4
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7
360	722590	5733065	180,0	3167,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	370,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	2,7
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	10,2
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2
408	721562	5732855	259,1	4064,7	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	475,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-469,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,2
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	10,0
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	110,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,3
450	722169	5732387	196,4	3363,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	393,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	3,9
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	9,4
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	13,9
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	32,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	110,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0
463	723769	5734666	178,8	3381,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	395,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	3,2
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8,4
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,8	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	12,2
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	118,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0
469	723718	5734900	178,2	3609,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	421,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-427,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	3,3
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	8,8
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	13,6
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	13,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	35,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	118,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,7
482	722080	5733039	199,4	3629,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	424,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1,4
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	7,6
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,7
487	723008	5733608	169,8	3087,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	360,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,8
491	723008	5733608	169,8	3099,3	1	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	30,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-24,1
491	723008	5733608	169,8	3099,3	1	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-101,9
491	723008	5733608	169,8	3099,3	1	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	362,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-371,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-0,6
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	38,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	131,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,6
503	721520	5732347	257,0	3997,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	467,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	-2,2
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,4
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	43,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	148,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,6
509	721134	5733094	259,5	4542,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	531,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-539,2

Immissionspunkt
Bez.: IP04
ID:
X: 723202,62 m
Y: 5731873,12 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	25,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
11	723275	5732648	185,7	785,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	91,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	27,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
20	722917	5732670	181,4	852,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	99,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	30,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
38	722550	5732527	178,9	928,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	108,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	36,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5
60	722730	5732890	181,8	1125,3	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	131,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	16,4
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	23,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
63	723824	5732233	185,6	725,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	84,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	38,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9
92	722462	5732761	180,0	1160,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	135,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	17,0
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	35,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6
111	723737	5732804	187,7	1078,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	126,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
114	723762	5732511	204,0	856,9	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	100,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	47,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3
124	722036	5732699	198,0	1434,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	167,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	38,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9
136	722169	5732387	196,4	1159,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	135,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,1
139	721400	5733506	261,5	2438,7	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	285,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	10,9
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	36,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4
148	724178	5732403	190,0	1115,2	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	130,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1
160	722393	5733279	171,4	1624,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	189,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	12,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	43,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
200	723314	5733195	201,3	1332,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	155,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	44,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
203	722590	5733065	180,0	1343,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	157,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	44,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2
218	723745	5733125	188,3	1368,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	159,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	12,6
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	41,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8
220	724132	5732725	190,0	1265,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	147,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0
222	720837	5733559	260,0	2910,2	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	340,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9
243	723145	5733385	200,1	1517,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	177,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	62,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,4
259	721562	5732855	259,1	1920,0	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	224,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	8,3
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	15,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	52,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4
270	724254	5733072	203,7	1599,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	186,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,4
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	19,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	66,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,8
301	724472	5733451	201,9	2028,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	237,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4
312	723860	5733356	201,7	1626,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	190,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
316	722080	5733039	199,4	1622,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	189,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	7,8
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	48,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4
319	724541	5732471	190,0	1469,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	171,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
321	723656	5733991	197,7	2168,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	253,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,7
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	21,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	73,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5
331	724314	5733811	199,3	2236,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	261,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	10,1
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	52,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
341	724397	5732919	190,0	1591,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	186,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	17,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	60,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8
355	723661	5733669	199,3	1857,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	217,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	9,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	24,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	82,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6
366	724052	5734238	195,4	2515,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	294,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	10,0
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4
376	724657	5733249	203,1	2005,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	234,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,9
380	723921	5734491	193,5	2716,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	317,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,1
383	721520	5732347	257,0	1756,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	16,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,8
394	723008	5733608	169,8	1748,1	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	204,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,2
397	723769	5734666	178,8	2851,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	333,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	100,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
399	723718	5734900	178,2	3071,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	359,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	23,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,2
409	721134	5733094	259,5	2408,4	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	281,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284,2

Immissionspunkt
Bez.: IP05
ID:
X: 723207,85 m
Y: 5731813,48 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	17,9
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	26,4
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	27,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
13	723275	5732648	185,7	843,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	98,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	29,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6
17	722917	5732670	181,4	909,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	106,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	32,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3
37	722550	5732527	178,9	975,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	114,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	38,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8
49	722730	5732890	181,8	1181,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	138,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	24,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
70	723824	5732233	185,6	752,2	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	87,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	39,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
81	722462	5732761	180,0	1210,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	141,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	14,7
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	22,6
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	37,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6
94	723737	5732804	187,7	1128,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	131,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	29,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
97	723762	5732511	204,0	898,9	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	105,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9
100	722036	5732699	198,0	1473,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	172,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	39,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2
103	722169	5732387	196,4	1192,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	139,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7
123	721400	5733506	261,5	2482,8	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	290,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	0,1	-3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	11,0
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	37,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4
145	724178	5732403	190,0	1140,3	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	133,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1
158	722393	5733279	171,4	1679,0	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	7,2
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	15,5
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	1,5	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	19,4
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	2,7	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	21,8
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	13,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	45,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3
168	723314	5733195	201,3	1391,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	162,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	45,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6
178	722590	5733065	180,0	1398,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	163,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	12,1
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	18,9
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2
209	723745	5733125	188,3	1421,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	166,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	12,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	42,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,3
212	724132	5732725	190,0	1302,4	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	152,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,4
227	720837	5733559	260,0	2949,4	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	344,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-334,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	18,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	64,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7
230	721562	5732855	259,1	1955,6	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	228,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	10,2
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	15,6
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	19,4
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	19,9
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	15,5
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	51,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2
232	723145	5733385	200,1	1576,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	184,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	53,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
244	724254	5733072	203,7	1640,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	191,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	20,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4
261	724472	5733451	201,9	2072,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	242,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	14,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	48,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2
272	724541	5732471	190,0	1490,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	174,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,8
282	722080	5733039	199,4	1669,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	6,3
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	15,5
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4
285	723860	5733356	201,7	1678,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	21,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	72,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1
288	723656	5733991	197,7	2226,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	260,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	7,6
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	15,8
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	19,8
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	74,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3
290	724314	5733811	199,3	2286,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	267,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,9
294	724397	5732919	190,0	1627,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	190,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	9,3
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	15,5
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9
336	723661	5733669	199,3	1913,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	67,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8
346	724657	5733249	203,1	2043,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	238,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	6,5
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,5
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	17,8
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	24,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	84,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6
349	724052	5734238	195,4	2569,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	300,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	5,8
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,1	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	13,7
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	16,7
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	26,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	90,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,9
361	723921	5734491	193,5	2773,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	324,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9
365	721520	5732347	257,0	1778,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	207,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,4
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,0
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,1
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,5
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,5
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-6,9
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	59,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-54,8
375	723008	5733608	169,8	1807,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	211,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-215,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,2
379	723769	5734666	178,8	2909,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	340,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,6
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	10,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	15,2
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,1
382	723718	5734900	178,2	3129,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	365,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	80,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4
386	721134	5733094	259,5	2443,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	285,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,5

Immissionspunkt
Bez.: IP06
ID:
X: 722906,39 m
Y: 5728222,05 m
Z: 92,96 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	20,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	53,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	180,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,3
2	721400	5733506	261,5	5497,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	642,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-638,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	20,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	55,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,9
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	187,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,2
26	720837	5733559	260,0	5726,5	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	669,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-665,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	141,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,9
40	722550	5732527	178,9	4320,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	505,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	42,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	145,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,1
53	723275	5732648	185,7	4442,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	519,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-519,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	43,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	145,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,4
58	722917	5732670	181,4	4448,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	520,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	16,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	44,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,1
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	149,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,3
71	722462	5732761	180,0	4561,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	533,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-533,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	153,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,1
75	722730	5732890	181,8	4671,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	546,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-546,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	16,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	44,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	149,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9
78	722036	5732699	198,0	4562,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	533,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	9,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	17,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	46,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	158,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,7
90	721562	5732855	259,1	4826,9	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	564,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-559,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	9,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	18,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	49,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,6
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	166,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,3
117	722393	5733279	171,4	5083,2	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	594,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-596,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,3
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,8
121	722169	5732387	196,4	4231,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	494,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	20,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	52,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,6
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	178,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,8
133	724472	5733451	201,9	5459,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	638,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,6
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	21,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	55,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	188,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,3
138	724314	5733811	199,3	5764,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	673,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-677,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	39,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	134,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,1
161	723824	5732233	185,6	4115,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	481,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-482,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	21,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	56,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	190,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,2
166	723656	5733991	197,7	5818,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	680,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-683,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	152,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,6
177	723737	5732804	187,7	4657,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	544,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	17,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	46,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,5
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	159,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,7
180	722590	5733065	180,0	4853,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	567,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-568,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,9
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	22,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	59,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	200,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,7
191	724052	5734238	195,4	6124,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	715,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	17,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	47,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	160,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,6
201	722080	5733039	199,4	4888,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	571,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	42,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	143,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9
213	724178	5732403	190,0	4370,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	510,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-512,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	18,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	48,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,9
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	163,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6
228	723745	5733125	188,3	4974,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	581,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	18,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	48,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	163,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4
241	723314	5733195	201,3	4991,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	583,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	18,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	48,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,6
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	165,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,9
246	724254	5733072	203,7	5034,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	588,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	0,8	-3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	23,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	61,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	208,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,4
249	723921	5734491	193,5	6351,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	742,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-746,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	16,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	44,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	149,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,3
253	724541	5732471	190,0	4553,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	532,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,1
264	724541	5732471	190,0	4748,4	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	155,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0
264	724541	5732471	190,0	4748,4	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	555,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-557,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	18,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	50,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,1
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	169,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,3
267	723145	5733385	200,1	5169,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	604,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-613,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	19,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	50,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	171,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,4
271	723860	5733356	201,7	5222,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	610,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-612,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	153,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,6
281	724132	5732725	190,0	4667,8	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	545,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-558,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	19,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	51,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,9
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	174,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,6
296	724657	5733249	203,1	5324,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	622,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	20,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	53,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,9
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	180,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,6
309	723661	5733669	199,3	5500,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	642,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-652,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	42,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	143,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,8
313	723762	5732511	204,0	4374,6	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	511,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-521,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	18,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	47,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	161,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,7
332	724397	5732919	190,0	4929,0	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	576,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	42,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	142,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,1
350	721520	5732347	257,0	4354,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	509,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-516,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	12,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	23,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	62,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	213,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,9
353	723769	5734666	178,8	6502,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	760,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-771,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	24,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	65,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	220,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,6
358	723718	5734900	178,2	6727,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	786,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-797,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	19,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	50,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	170,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,9
402	721134	5733094	259,5	5187,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	606,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	19,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	52,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,2
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	176,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,9
424	723008	5733608	169,8	5387,6	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	629,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-638,4

Immissionspunkt
Bez.: IP07
ID:
X: 723236,66 m
Y: 5731567,96 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	16,0
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	25,0
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9
32	723275	5732648	185,7	1085,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	126,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	37,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6
44	722917	5732670	181,4	1151,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	134,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	38,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8
55	722550	5732527	178,9	1183,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	138,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	29,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
59	723824	5732233	185,6	892,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	104,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	46,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,1
62	722730	5732890	181,8	1418,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	165,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4
80	722462	5732761	180,0	1426,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	166,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8
101	722036	5732699	198,0	1653,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	193,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	12,9
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	20,3
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	12,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	43,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0
105	723737	5732804	187,7	1337,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	156,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	13,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	44,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5
116	722169	5732387	196,4	1350,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	157,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	9,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	25,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	87,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,6
144	721400	5733506	261,5	2676,0	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	312,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9
156	723762	5732511	204,0	1086,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	126,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	7,6
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	16,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	22,5
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	41,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3
172	724178	5732403	190,0	1262,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	147,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8
175	722393	5733279	171,4	1909,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,6
186	720837	5733559	260,0	3123,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	365,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	53,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7
189	722590	5733065	180,0	1633,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	190,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	6,1
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,6
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	19,1
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	53,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7
192	723314	5733195	201,3	1633,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	190,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	10,3
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	16,2
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	21,4
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	53,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,7
196	723745	5733125	188,3	1641,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	191,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	10,0
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	48,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,7
205	724132	5732725	190,0	1466,9	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	171,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8
223	721562	5732855	259,1	2119,3	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	247,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,1
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	15,8
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	52,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
234	724541	5732471	190,0	1589,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	185,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	7,5
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	15,3
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	18,1
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,3	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	18,6
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	73,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2
260	724472	5733451	201,9	2255,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5,4
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	14,1
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	19,8
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7
277	724254	5733072	203,7	1819,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	212,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	9,1
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	14,6
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	18,8
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	20,7
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
280	723145	5733385	200,1	1822,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	213,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	61,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5
283	722080	5733039	199,4	1875,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	219,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,8
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	13,2
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	17,7
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6
287	723860	5733356	201,7	1897,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	221,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	6,7
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	14,5
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	2,6	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	17,2
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	4,7	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	17,5
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	80,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,7
289	723656	5733991	197,7	2461,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	287,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-283,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	6,6
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	14,3
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	16,9
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	17,0
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8
303	724314	5733811	199,3	2491,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	291,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	7,6
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	13,1
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	19,3
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8
304	724397	5732919	190,0	1784,4	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	208,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	7,8
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	13,4
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	2,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	18,0
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	20,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	70,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6
330	723661	5733669	199,3	2146,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	250,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	9,1
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7
339	724657	5733249	203,1	2204,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	257,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	5,4
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	12,8
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	14,9
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	13,6
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	8,3
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	27,0	-3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-10,2
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7
354	724052	5734238	195,4	2794,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	326,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	12,2
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,1	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	14,1
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	12,7
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,0	-3,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	7,3
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	98,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,2
367	723921	5734491	193,5	3004,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	351,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	62,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,2
377	721520	5732347	257,0	1893,1	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	221,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,6
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	10,6
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,1	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	14,5
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	19,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,3
381	723008	5733608	169,8	2054,8	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	240,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	3,9
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	8,8
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	11,4
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	10,2
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,5	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,1
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,4	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	-20,7
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,1	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	-99,2
384	723769	5734666	178,8	3145,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	367,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	8,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	10,6
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	9,1
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,3	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,4
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,5	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	-24,1
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	110,4	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	-108,7
387	723718	5734900	178,2	3367,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	393,6	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	-399,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,2
403	721134	5733094	259,5	2604,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	304,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,8

Immissionspunkt
Bez.: IP08
ID:
X: 725735,13 m
Y: 5732227,45 m
Z: 94,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	40,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7
7	724541	5732471	190,0	1222,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	142,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,4
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,1
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,6
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	18,8
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	14,4
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-0,7
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,7	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	-48,3
30	724472	5733451	201,9	1761,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,9	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	-203,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	10,6
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	15,9
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	19,6
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	19,8
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	14,4
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	14,4	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	1,3
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	48,8	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	-39,7
52	724657	5733249	203,1	1489,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	174,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	8,6
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	13,6
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	18,4
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	18,9
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	16,2
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3
56	724397	5732919	190,0	1509,1	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	176,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,7
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,3
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	2,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,5
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	4,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,5
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	7,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,4
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	20,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-6,0
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	69,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-62,4
68	724314	5733811	199,3	2130,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	249,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-248,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	5,2
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	13,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	16,3
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	17,1
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	13,9
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,5	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,3
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,0	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	-39,7
79	724254	5733072	203,7	1708,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	199,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,6
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	15,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	51,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,2
82	724178	5732403	190,0	1569,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	183,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	8,9
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	18,3
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	24,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	81,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,4
95	723275	5732648	185,7	2497,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	292,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	7,9
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	13,2
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	18,6
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	21,3
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9
115	724132	5732725	190,0	1681,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	7,5
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	16,3
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,2
118	722917	5732670	181,4	2854,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	333,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	7,8
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	13,2
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	17,0
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	18,0
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2
130	723737	5732804	187,7	2081,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	243,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,8
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,2
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,7
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,8
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-12,6
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	86,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-80,3
157	724052	5734238	195,4	2624,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	306,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-308,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	5,1
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,2
169	723824	5732233	185,6	1913,4	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	100,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3
181	722730	5732890	181,8	3078,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	359,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,9
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,8
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,2
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	10,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,0
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-14,0
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-84,1
204	723656	5733991	197,7	2728,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	318,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-320,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	7,4
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	12,7
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	16,3
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	16,9
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
214	723745	5733125	188,3	2184,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	255,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,0
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,5
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,8
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	9,5
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-5,6
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,8	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-60,2
217	723860	5733356	201,7	2191,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	256,1	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	-255,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,3
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	14,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	30,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	104,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,6
225	722550	5732527	178,9	3200,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	374,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	5,9
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	8,5
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	10,4
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	8,7	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	9,3
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	16,5	-3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,7
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	43,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	148,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,7
235	721400	5733506	261,5	4522,8	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	528,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,9
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,3
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,0
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,3
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-16,2
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-90,3
238	723921	5734491	193,5	2902,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	339,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-341,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,0
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	14,3
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	32,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,7
239	722462	5732761	180,0	3317,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	387,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	8,4
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
240	723762	5732511	204,0	1995,9	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	233,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,8
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	2,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,8
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	4,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,0
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,6
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	24,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-14,2
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	82,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-80,3
256	723661	5733669	199,3	2528,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	295,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-303,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,8
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	7,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	5,3	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	8,7
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	9,8	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	6,9
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	18,6	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	49,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,6
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	166,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,9
275	720837	5733559	260,0	5078,6	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	593,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-588,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	1,6
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	9,4
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	12,3
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	13,1
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	10,9
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8
292	723314	5733195	201,3	2609,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	305,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	2,3
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	1,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	9,8
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	3,7	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	11,2
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	10,5
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	12,8	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	4,4
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	33,9	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	-20,5
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	114,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,3
295	722393	5733279	171,4	3504,8	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	409,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-408,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	5,0
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	10,0
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	13,1
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	12,8
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	6,9
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,7
307	723145	5733385	200,1	2839,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	331,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,9
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	12,8
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	36,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	122,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,9
318	722036	5732699	198,0	3730,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	436,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,9
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,7
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,3
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,0
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,5
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-21,9
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-102,0
334	723769	5734666	178,8	3133,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	366,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-375,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-0,5
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	7,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	9,3
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	9,1
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	11,9	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,9
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	31,5	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-14,9
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	106,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,8
356	722590	5733065	180,0	3255,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	380,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,1
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,5
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,0
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,2
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-24,5
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-109,6
369	723718	5734900	178,2	3348,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	391,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-401,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,8
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	11,3
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,7
416	721562	5732855	259,1	4223,3	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	493,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	3,1
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	8,1
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,7	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	11,2
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,9	-3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	11,8
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	117,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,7
420	722169	5732387	196,4	3571,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	417,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	36,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	122,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,8
433	722080	5733039	199,4	3745,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	437,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-444,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,6
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,0
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,2
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,5
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-1,7
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-23,5
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	100,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-100,4
438	723008	5733608	169,8	3057,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	357,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-366,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	-2,0
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,4
441	721520	5732347	257,0	4220,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	493,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	-2,2
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,8
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	153,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5
452	721134	5733094	259,5	4684,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	547,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-556,1

Immissionspunkt
Bez.: IP09
ID:
X: 725278,86 m
Y: 5733774,77 m
Z: 90,02 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
6	724472	5733451	201,9	876,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	102,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	31,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8
12	724314	5733811	199,3	971,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	113,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	26,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
33	724657	5733249	203,1	822,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	96,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	43,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7
46	724052	5734238	195,4	1315,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	153,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4
67	723921	5734491	193,5	1538,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	179,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	40,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7
74	724254	5733072	203,7	1247,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	145,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	53,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,3
85	723656	5733991	197,7	1640,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	191,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	11,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	40,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5
107	724397	5732919	190,0	1232,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	144,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
119	723860	5733356	201,7	1483,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	173,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	75,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,2
125	723275	5732648	185,7	2301,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	269,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,1
128	723661	5733669	199,3	1625,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	189,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,7
140	723745	5733125	188,3	1668,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	195,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	14,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	49,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6
162	724541	5732471	190,0	1501,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	175,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	51,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2
174	724132	5732725	190,0	1557,9	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	182,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0
187	723769	5734666	178,8	1755,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
193	723737	5732804	187,7	1824,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	213,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,4
211	722917	5732670	181,4	2609,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	304,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,7
215	722730	5732890	181,8	2699,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	315,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	63,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4
219	723718	5734900	178,2	1925,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	225,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6
247	724178	5732403	190,0	1761,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	37,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	127,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7
252	721400	5733506	261,5	3891,9	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	454,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-447,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	67,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4
265	723314	5733195	201,3	2051,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	239,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	98,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3
276	722462	5732761	180,0	2995,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	350,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	29,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	98,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,5
298	722550	5732527	178,9	3001,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	350,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5
311	723145	5733385	200,1	2172,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	253,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	96,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,9
329	722393	5733279	171,4	2929,7	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	342,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-339,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	43,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	145,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,2
343	720837	5733559	260,0	4450,3	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	520,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-513,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
359	723824	5732233	185,6	2122,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	248,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	19,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	64,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3
388	723762	5732511	204,0	1977,5	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	231,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9
393	722036	5732699	198,0	3418,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	399,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	26,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0
406	722590	5733065	180,0	2782,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	325,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	125,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,1
429	721562	5732855	259,1	3832,7	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	448,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	31,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	107,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,6
434	722080	5733039	199,4	3284,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	383,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-389,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	74,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5
461	723008	5733608	169,8	2278,6	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	266,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	12,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	32,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	111,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,9
472	722169	5732387	196,4	3406,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	398,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	38,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	131,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,6
507	721520	5732347	257,0	4024,4	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	470,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	137,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,8
555	721134	5733094	259,5	4203,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	491,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,9

Immissionspunkt
Bez.: IP10
ID:
X: 725200,41 m
Y: 5734134,41 m
Z: 86,64 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	17,8
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	25,7
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	28,7
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	28,5
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	25,3
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	9,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	14,7
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	31,1	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	-14,8
10	724314	5733811	199,3	950,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	111,1	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	-102,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	32,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2
15	724472	5733451	201,9	1005,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	117,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	11,5
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	18,2
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	19,4
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	17,0
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	4,2	-3,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	11,1
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	11,2	-3,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	-3,2
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	38,0	-3,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	-39,9
19	724052	5734238	195,4	1158,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	135,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-144,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	34,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2
23	724657	5733249	203,1	1045,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	122,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5
25	724657	5733249	203,1	1046,7	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
25	724657	5733249	203,1	1046,7	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	34,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3
25	724657	5733249	203,1	1046,7	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	122,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	10,0
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	16,5
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	17,4
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	2,6	-3,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	14,8
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	4,9	-3,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	8,5
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	12,9	-3,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	-6,9
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	43,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-47,4
45	723921	5734491	193,5	1332,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	155,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-166,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	9,6
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	16,7
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	18,1
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	15,9
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	9,7
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	-6,8
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	51,0	-3,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	-52,5
66	723656	5733991	197,7	1555,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,8	-3,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	-193,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
87	724254	5733072	203,7	1427,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	166,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,8
89	724254	5733072	203,7	1428,5	1	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
89	724254	5733072	203,7	1428,5	1	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	167,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	8,4
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	12,3
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	14,1
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	11,9
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	3,7
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,8	-3,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	-12,9
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,1	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-58,4
93	723769	5734666	178,8	1529,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	178,8	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-197,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7
104	723860	5733356	201,7	1554,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	9,7
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	14,7
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	17,9
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	3,1	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	17,2
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	5,9	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	10,4
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	15,6	-3,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	-5,5
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	52,8	-3,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	-52,5
109	723661	5733669	199,3	1612,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	188,4	-3,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	-200,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	47,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4
129	724397	5732919	190,0	1460,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	170,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,1
131	724397	5732919	190,0	1461,6	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
131	724397	5732919	190,0	1461,6	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	47,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
131	724397	5732919	190,0	1461,6	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	170,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	7,6
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	11,5
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	13,2
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	10,8
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	2,3
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,1	-3,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	-15,1
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-63,8
149	723718	5734900	178,2	1670,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-214,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1
164	723275	5732648	185,7	2434,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,7
170	723745	5733125	188,3	1773,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	207,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	88,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,2
184	722917	5732670	181,4	2714,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	317,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	26,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	90,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,2
197	722730	5732890	181,8	2768,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	323,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	7,1
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	9,6
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	11,4
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	9,8
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,6
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,3	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-21,4
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,4	-3,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	-117,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
202	721400	5733506	261,5	3856,0	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	450,7	-3,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	-453,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	19,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	64,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4
208	723737	5732804	187,7	1980,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	231,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,3
233	724132	5732725	190,0	1771,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	207,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,1
236	724132	5732725	190,0	1772,6	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4
236	724132	5732725	190,0	1772,6	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	207,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	58,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7
248	724541	5732471	190,0	1792,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	209,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,4
250	724541	5732471	190,0	1794,6	1	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
250	724541	5732471	190,0	1794,6	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
250	724541	5732471	190,0	1794,6	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
250	724541	5732471	190,0	1794,6	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	58,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8
250	724541	5732471	190,0	1794,6	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	209,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5
254	723314	5733195	201,3	2110,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	246,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	100,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,8
258	722462	5732761	180,0	3064,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	358,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	30,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,1
269	722550	5732527	178,9	3101,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	362,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,1
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,2
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,4
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,9
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,1
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-9,7
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-68,0
306	723145	5733385	200,1	2191,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	256,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-262,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	8,3
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	9,8
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	8,5	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	7,7
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	16,1	-3,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,5
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	42,6	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	-27,6
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	144,3	-3,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	-136,7
326	720837	5733559	260,0	4404,6	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	514,8	-3,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	-518,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	19,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	66,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
340	724178	5732403	190,0	2013,6	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	235,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,2
364	724178	5732403	190,0	2015,0	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
364	724178	5732403	190,0	2015,0	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	19,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
364	724178	5732403	190,0	2015,0	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	66,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
364	724178	5732403	190,0	2015,0	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	235,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,8
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,5
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,1
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,6
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,9
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-15,9
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-91,0
373	722393	5733279	171,4	2936,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	343,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-345,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	77,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3
389	723824	5732233	185,6	2349,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	274,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
391	723824	5732233	185,6	2350,7	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
391	723824	5732233	185,6	2350,7	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	77,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4
391	723824	5732233	185,6	2350,7	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	274,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,5
396	723762	5732511	204,0	2172,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	253,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,5
405	723762	5732511	204,0	2173,0	1	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	254,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0
436	722036	5732699	198,0	3476,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	406,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,7
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,3
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,4
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,0
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-14,0
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-83,2
443	722590	5733065	180,0	2822,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	329,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-331,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,9
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,8
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,9
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,1
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,1
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-22,9
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-117,8
458	721562	5732855	259,1	3860,7	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	451,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-449,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,4
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,2
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,2
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,4
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	32,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-24,0
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-108,2
489	722080	5733039	199,4	3309,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	386,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-396,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	3,1
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	8,5
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	10,8
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,4	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	9,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,3	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	1,0
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	-17,7
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	73,9	-3,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	-78,3
505	723008	5733608	169,8	2256,4	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,7	-3,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-279,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	12,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	33,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	114,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,2
525	722169	5732387	196,4	3500,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	409,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	134,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
551	721520	5732347	257,0	4095,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	478,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-2,9
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,3
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	3,5
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-0,9
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	-6,8
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,6	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	-33,2
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	137,7	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	-134,7
583	721134	5733094	259,5	4201,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	491,0	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-505,6

Immissionspunkt
Bez.: IP11
ID:
X: 725159,28 m
Y: 5734184,80 m
Z: 86,20 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	30,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
4	724314	5733811	199,3	931,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	108,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	9,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	33,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
22	724472	5733451	201,9	1012,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	118,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	36,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6
34	724052	5734238	195,4	1113,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	130,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	41,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3
39	723921	5734491	193,5	1280,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	149,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	35,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2
43	724657	5733249	203,1	1068,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	124,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6
57	723656	5733991	197,7	1519,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	177,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	13,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	47,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2
61	724254	5733072	203,7	1439,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	168,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3
83	723769	5734666	178,8	1474,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	172,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3
122	723860	5733356	201,7	1545,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	180,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	52,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7
135	723661	5733669	199,3	1588,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	185,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	15,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	52,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,5
146	723718	5734900	178,2	1611,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	188,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2
151	724397	5732919	190,0	1480,9	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	173,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1
163	723275	5732648	185,7	2433,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6
173	723745	5733125	188,3	1770,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	206,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	88,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0
185	722917	5732670	181,4	2707,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	316,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	26,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	90,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7
188	722730	5732890	181,8	2754,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	322,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	125,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,4
198	721400	5733506	261,5	3824,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	447,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,6
210	723737	5732804	187,7	1984,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	232,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9
245	724132	5732725	190,0	1788,0	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	209,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,9
251	724541	5732471	190,0	1825,3	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	213,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1
262	723314	5733195	201,3	2097,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	245,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	100,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,3
273	722462	5732761	180,0	3051,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	356,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5
293	723145	5733385	200,1	2170,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	253,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,8
299	722550	5732527	178,9	3092,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	361,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-358,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,3
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	8,9
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	4,6	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	11,0
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	8,4	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	10,2
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	42,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	143,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,4
335	720837	5733559	260,0	4370,8	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	510,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-504,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,3
347	722393	5733279	171,4	2912,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	340,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	66,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8
352	724178	5732403	190,0	2037,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	238,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
372	723824	5732233	185,6	2367,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	276,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,9
400	723762	5732511	204,0	2183,5	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	255,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,4
413	722036	5732699	198,0	3460,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	404,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	91,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7
417	722590	5733065	180,0	2804,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	327,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	125,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,3
421	721562	5732855	259,1	3839,1	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	448,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	31,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	107,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,7
426	722080	5733039	199,4	3287,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	384,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-389,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	21,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	73,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7
430	723008	5733608	169,8	2229,0	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	260,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	12,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	33,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	114,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,8
435	722169	5732387	196,4	3490,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	408,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,5
442	721520	5732347	257,0	4080,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	476,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-484,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	15,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	40,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	136,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8
465	721134	5733094	259,5	4174,1	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	487,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,4

Immissionspunkt
Bez.: IP12
ID:
X: 725097,50 m
Y: 5734256,67 m
Z: 85,55 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	29,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1
1	724314	5733811	199,3	908,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	106,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	33,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
8	724472	5733451	201,9	1026,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	120,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	10,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	34,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1
16	724052	5734238	195,4	1051,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	122,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	11,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	39,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3
27	723921	5734491	193,5	1204,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	140,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,5
28	723921	5734491	193,5	1207,8	1	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
28	723921	5734491	193,5	1207,8	1	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
28	723921	5734491	193,5	1207,8	1	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
28	723921	5734491	193,5	1207,8	1	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	39,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4
28	723921	5734491	193,5	1207,8	1	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	141,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	13,0
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	18,1
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	21,6
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	21,3
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	15,2
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	10,7	-3,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	2,3
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	36,2	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	-33,1
50	724657	5733249	203,1	1106,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	129,3	-3,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	-139,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	48,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7
72	723656	5733991	197,7	1470,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	171,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	45,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1
84	723769	5734666	178,8	1393,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	162,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6
96	723769	5734666	178,8	1397,2	1	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
96	723769	5734666	178,8	1397,2	1	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
96	723769	5734666	178,8	1397,2	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
96	723769	5734666	178,8	1397,2	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	45,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3
96	723769	5734666	178,8	1397,2	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	163,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	47,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
108	724254	5733072	203,7	1459,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	170,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2
120	723718	5734900	178,2	1524,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	178,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,7
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4
141	723718	5734900	178,2	1528,7	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	178,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9
154	723860	5733356	201,7	1535,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	179,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	51,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4
167	723661	5733669	199,3	1556,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5
176	724397	5732919	190,0	1513,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	176,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1
179	723275	5732648	185,7	2433,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,4
190	723745	5733125	188,3	1766,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	206,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,6
195	722917	5732670	181,4	2698,3	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	315,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	36,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	123,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7
231	721400	5733506	261,5	3777,0	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	441,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0
237	722730	5732890	181,8	2735,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	319,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,9
242	723737	5732804	187,7	1992,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	232,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9
274	724132	5732725	190,0	1813,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	212,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,4
315	723314	5733195	201,3	2078,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	243,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	3,1
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	10,8
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	13,4
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	13,2
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	8,4
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,1	-3,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	-6,5
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	61,4	-3,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	-55,9
322	724541	5732471	190,0	1873,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	219,0	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	-226,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	99,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,6
333	722462	5732761	180,0	3031,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	354,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	20,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	70,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,4
344	723145	5733385	200,1	2141,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	250,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	11,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	29,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	101,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3
357	722550	5732527	178,9	3080,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	360,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-357,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	141,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,7
362	720837	5733559	260,0	4320,8	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	505,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,1
368	722393	5733279	171,4	2877,6	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	336,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	2,4
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,1
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	12,8
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	12,8
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,6	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	8,1
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	20,0	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-7,3
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,9	-3,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	-60,7
371	724178	5732403	190,0	2072,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	242,2	-3,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	-247,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	23,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,9
392	723824	5732233	185,6	2393,3	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	279,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,6
398	722036	5732699	198,0	3437,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	401,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	26,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,8
411	722590	5733065	180,0	2777,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	324,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,6
415	723762	5732511	204,0	2201,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	257,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	13,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	36,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	124,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,2
437	721562	5732855	259,1	3807,2	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	445,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	11,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	31,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	106,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,6
447	722080	5733039	199,4	3256,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	380,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3
460	723008	5733608	169,8	2189,7	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	255,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,3
479	722169	5732387	196,4	3475,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	406,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-412,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,8
488	721520	5732347	257,0	4058,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	474,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-481,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	40,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	135,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,4
510	721134	5733094	259,5	4134,2	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	483,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,6

Immissionspunkt
Bez.: IP13
ID:
X: 724329,36 m
Y: 5735352,62 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	18,2
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	25,6
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	28,0
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	1,9	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	27,4
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	23,8
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	9,3	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	12,9
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	31,5	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	-16,7
401	723921	5734491	193,5	959,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	112,2	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-104,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	25,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4
414	723718	5734900	178,2	766,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	89,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8
427	723769	5734666	178,8	891,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	104,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,1
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,0
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,9
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	2,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,7
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,3
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	11,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,7
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	37,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-25,0
439	724052	5734238	195,4	1154,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	134,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-129,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,4
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,5
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,5
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	2,7
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	49,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-39,6
449	723656	5733991	197,7	1523,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	178,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-174,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,6
453	724314	5733811	199,3	1546,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	180,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,6
464	724314	5733811	199,3	1550,7	1	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
464	724314	5733811	199,3	1550,7	1	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
464	724314	5733811	199,3	1550,7	1	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
464	724314	5733811	199,3	1550,7	1	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8
464	724314	5733811	199,3	1550,7	1	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4
474	724472	5733451	201,9	1910,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0
476	724472	5733451	201,9	1914,3	1	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
476	724472	5733451	201,9	1914,3	1	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
476	724472	5733451	201,9	1914,3	1	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
476	724472	5733451	201,9	1914,3	1	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,8
480	721400	5733506	261,5	3467,4	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	405,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,8
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,0
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,5
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,3
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,1
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-4,4
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-54,0
494	723661	5733669	199,3	1815,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	212,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-217,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	14,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	38,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	128,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,1
500	720837	5733559	260,0	3930,0	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	459,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,5
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,3
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,2
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,6
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	19,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-3,8
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-55,2
514	723860	5733356	201,7	2054,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	240,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-238,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,6
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,2
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,0
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,4
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-12,9
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-87,8
535	723275	5732648	185,7	2904,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	339,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-341,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,3
540	722730	5732890	181,8	2938,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	343,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	20,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	69,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1
545	724657	5733249	203,1	2132,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	249,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,7
547	724657	5733249	203,1	2135,1	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	20,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
547	724657	5733249	203,1	2135,1	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	70,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,2
547	724657	5733249	203,1	2135,1	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	249,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,1
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,7
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,3
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,6
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-14,5
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	99,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-92,4
558	722917	5732670	181,4	3033,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	354,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-356,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7
567	722393	5733279	171,4	2839,1	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	331,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-328,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	30,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	104,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,4
573	722462	5732761	180,0	3195,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	373,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	74,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
586	724254	5733072	203,7	2285,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	267,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,1
589	724254	5733072	203,7	2290,0	1	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
589	724254	5733072	203,7	2290,0	1	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
589	724254	5733072	203,7	2290,0	1	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
589	724254	5733072	203,7	2290,0	1	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	75,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,1
589	724254	5733072	203,7	2290,0	1	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	267,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	75,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,2
602	723145	5733385	200,1	2299,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	268,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,7
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,7
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,9
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,2
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,2
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-11,2
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-72,2
606	723745	5733125	188,3	2305,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	269,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-276,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,5
617	722550	5732527	178,9	3340,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	390,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	2,2
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,9
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,6
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,7
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	8,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,0
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	23,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-8,3
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-67,5
620	723314	5733195	201,3	2387,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	279,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-279,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,5
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,4
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,5
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,0
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-15,3
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-83,5
622	723737	5732804	187,7	2618,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	306,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-314,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9
624	724397	5732919	190,0	2436,7	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,6
626	724397	5732919	190,0	2441,0	1	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
626	724397	5732919	190,0	2441,0	1	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
626	724397	5732919	190,0	2441,0	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
626	724397	5732919	190,0	2441,0	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	80,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
626	724397	5732919	190,0	2441,0	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	285,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	12,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	33,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	115,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,1
638	722036	5732699	198,0	3509,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	410,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3
643	722590	5733065	180,0	2875,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	336,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	86,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,1
647	724132	5732725	190,0	2637,1	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	308,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,8
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	86,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,3
657	724132	5732725	190,0	2642,6	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	308,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	36,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	122,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,5
667	721562	5732855	259,1	3731,9	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	436,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	31,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	105,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,6
694	722080	5733039	199,4	3228,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	377,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,9
705	724541	5732471	190,0	2891,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	338,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,0
707	724541	5732471	190,0	2895,5	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
707	724541	5732471	190,0	2895,5	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	28,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
707	724541	5732471	190,0	2895,5	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
707	724541	5732471	190,0	2895,5	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	338,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3
710	723008	5733608	169,8	2190,2	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	256,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,2
720	724178	5732403	190,0	2955,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	345,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,7
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	97,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4
723	724178	5732403	190,0	2961,0	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	346,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-1,4
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,1
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,7
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,8
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-19,2
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-96,3
726	723824	5732233	185,6	3162,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	369,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-373,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	2,6
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,5
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,3
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,1
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,1
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	28,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-21,0
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	95,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-95,7
737	723762	5732511	204,0	2900,5	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	339,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-349,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	13,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	35,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,7
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	120,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2
740	722169	5732387	196,4	3670,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	429,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	14,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	37,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,4
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	128,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,8
750	721134	5733094	259,5	3917,0	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	457,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-464,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	39,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	134,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,8
756	721520	5732347	257,0	4117,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	481,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-488,7

Immissionspunkt
Bez.: IP14
ID:
X: 723149,05 m
Y: 5734060,61 m
Z: 87,13 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	0,1	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	20,9
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	27,4
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	28,8
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	26,7
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	21,8
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	11,2
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	17,2	-3,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	-10,2
412	723656	5733991	197,7	523,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	61,2	-3,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	-62,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	20,3
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	25,5
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	29,1
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	1,3	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	29,2
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	24,3
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	14,7
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	21,4	-3,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	-9,5
423	723661	5733669	199,3	654,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	76,5	-3,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	-76,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	22,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
451	723145	5733385	200,1	685,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	80,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	14,6
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	20,7
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	21,4
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	18,9
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	13,1
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,3
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	29,2	-3,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	-28,5
454	723921	5734491	193,5	890,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	104,1	-3,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	-110,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
456	723008	5733608	169,8	481,1	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	56,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	14,9
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	21,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	1,0	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	21,8
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	1,8	-3,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	19,3
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	13,5
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	9,0	-3,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,5
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	30,4	-3,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	-29,6
468	724052	5734238	195,4	926,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	108,3	-3,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	-115,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	35,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1
471	722393	5733279	171,4	1091,3	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	127,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	12,4
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	15,2
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	16,2
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	1,7	-3,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	13,5
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	3,2	-3,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	6,8
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	8,4	-3,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	-3,6
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	28,6	-3,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	-31,7
483	723769	5734666	178,8	871,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	101,9	-3,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	-115,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	40,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
493	722730	5732890	181,8	1247,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	145,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	29,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
495	723314	5733195	201,3	888,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	103,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,1
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	10,1
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	10,8
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	3,6	-3,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	8,5
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	6,7	-3,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	3,4
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	17,8	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-8,5
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	60,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-57,1
506	721400	5733506	261,5	1843,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	215,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-221,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	10,7
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	17,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	18,2
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	2,3	-3,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	15,6
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	4,4	-3,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	9,5
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	11,6	-3,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	-5,1
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	39,2	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-42,0
516	724314	5733811	199,3	1196,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	139,9	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-149,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	46,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9
526	722917	5732670	181,4	1412,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	165,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	46,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,2
529	723275	5732648	185,7	1421,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	166,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	33,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
539	723860	5733356	201,7	1007,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	117,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	8,0
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	11,0
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	12,3
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	2,0	-3,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	10,0
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	3,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	3,8
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	9,8	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-6,9
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	33,4	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-38,1
559	723718	5734900	178,2	1017,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	119,0	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-134,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2
581	722462	5732761	180,0	1472,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	172,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	36,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1
592	723745	5733125	188,3	1114,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	130,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	37,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
595	722590	5733065	180,0	1145,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	133,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	54,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
613	722550	5732527	178,9	1649,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	192,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	9,5
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	16,2
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	17,3
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	2,8	-3,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	14,7
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	5,3	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	8,3
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	14,1	-3,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	-7,8
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	47,9	-3,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	-51,5
615	724472	5733451	201,9	1461,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	170,8	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-182,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	7,2
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	8,2
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	8,6
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	5,8
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	-0,1
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-15,8
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-76,6
627	720837	5733559	260,0	2372,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,3	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-285,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	13,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	45,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1
640	723737	5732804	187,7	1391,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,9	162,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9
656	722036	5732699	198,0	1762,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	206,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,6
658	722080	5733039	199,4	1483,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	173,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,9
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	13,5
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,6	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	16,0
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,9	-3,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	15,7
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	11,0
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,4	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	-2,1
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,7	-3,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	-43,0
659	724254	5733072	203,7	1487,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	173,8	-3,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	-181,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,4
670	721562	5732855	259,1	2000,5	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	233,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	8,1
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	12,4
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	14,5
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	12,4
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	4,1
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,6	-3,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	-13,5
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,2	-3,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	-63,6
671	724657	5733249	203,1	1716,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	200,6	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-220,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,2
687	724132	5732725	190,0	1661,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	194,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	7,1
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,7	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	11,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	15,4
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	14,3
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	16,4	-3,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	-8,7
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	55,5	-3,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	-60,6
691	724397	5732919	190,0	1694,6	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	198,1	-3,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	-217,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	18,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	63,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
701	722169	5732387	196,4	1942,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	227,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,8
704	723762	5732511	204,0	1671,0	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	18,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	63,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6
706	723824	5732233	185,6	1950,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	228,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	18,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	64,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,8
708	724178	5732403	190,0	1954,2	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	228,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,7
725	724541	5732471	190,0	2115,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	247,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	-0,8
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	2,3	-3,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	3,1
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	-2,1
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	8,2	-3,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	-7,3
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	21,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-23,4
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	73,5	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-79,1
736	721134	5733094	259,5	2241,5	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	262,0	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-284,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,8
758	721520	5732347	257,0	2370,5	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,7

Immissionspunkt
Bez.: IP15
ID:
X: 722183,28 m
Y: 5734226,25 m
Z: 90,45 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	35,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4
419	721400	5733506	261,5	1077,7	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	126,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	31,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3
422	722393	5733279	171,4	973,8	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	113,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5
425	720837	5733559	260,0	1512,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	176,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	47,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2
428	722730	5732890	181,8	1447,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	169,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	14,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	49,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0
432	722462	5732761	180,0	1493,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	174,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	11,6
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	25,8
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	14,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	49,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,7
445	723656	5733991	197,7	1495,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	174,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	11,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	39,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4
455	722080	5733039	199,4	1196,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	139,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
467	721562	5732855	259,1	1514,9	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	177,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,8
496	722917	5732670	181,4	1722,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	201,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
508	722036	5732699	198,0	1538,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	179,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	57,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5
511	722550	5732527	178,9	1740,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	203,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	11,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	40,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2
520	722590	5733065	180,0	1234,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	144,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	15,0
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	42,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,8
533	723145	5733385	200,1	1282,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	149,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	63,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2
536	723275	5732648	185,7	1921,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	224,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	8,9
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	16,2
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	18,0
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	16,0
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,9
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	-7,4
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,7	-3,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	-57,7
542	723921	5734491	193,5	1760,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,8	-3,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	-215,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	9,3
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,8	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	17,5
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	2,0	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	21,2
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	18,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	61,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
553	724052	5734238	195,4	1871,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	218,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	8,5
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,9
556	723314	5733195	201,3	1533,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	179,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	0,1	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	12,9
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	33,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
565	723008	5733608	169,8	1033,5	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	120,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	10,8
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	16,9
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	23,1
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	51,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5
569	723661	5733669	199,3	1583,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	185,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	8,9
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	13,4
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	15,8
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	14,2
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	6,2
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	-10,8
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	54,0	-3,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	-59,3
576	723769	5734666	178,8	1648,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	192,6	-3,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	-211,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	8,6
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	13,0
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	15,3
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	13,4
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	5,3
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	-11,9
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,0	-3,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	-61,1
580	723718	5734900	178,2	1678,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,2	-3,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	-215,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	8,0
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	16,2
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	19,9
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2
582	724314	5733811	199,3	2173,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	254,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	17,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	60,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,3
584	722169	5732387	196,4	1842,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	215,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	5,0
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	13,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	19,0
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	62,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,5
587	723860	5733356	201,7	1892,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	221,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	9,9
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	0,8	-3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	17,3
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	18,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	62,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0
601	723745	5733125	188,3	1913,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	223,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,2
611	723745	5733125	188,3	1930,7	1	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,1	-3,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	3,0
611	723745	5733125	188,3	1930,7	1	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,7	-3,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	-15,8
611	723745	5733125	188,3	1930,7	1	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	63,3	-3,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	-70,9
611	723745	5733125	188,3	1930,7	1	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	225,7	-3,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-246,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	7,0
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	15,1
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	18,5
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,1
652	724472	5733451	201,9	2419,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	282,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	8,8
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	15,9
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2
663	723737	5732804	187,7	2108,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	246,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3
666	721134	5733094	259,5	1552,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,8
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	11,2
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	15,5
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2
677	724254	5733072	203,7	2373,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7
679	724254	5733072	203,7	2388,1	1	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	279,1	-3,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	-293,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	5,9
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	1,1	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	11,3
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	2,8	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	15,5
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	25,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	87,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3
688	724657	5733249	203,1	2662,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	311,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	5,3
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	1,0	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	11,6
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	23,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	80,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,8
690	724132	5732725	190,0	2462,0	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	287,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,7
699	724132	5732725	190,0	2479,6	1	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	-0,0
699	724132	5732725	190,0	2479,6	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,0	-3,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	-22,6
699	724132	5732725	190,0	2479,6	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,3	-3,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	-93,0
699	724132	5732725	190,0	2479,6	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	289,8	-3,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	-316,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2
702	721520	5732347	257,0	1999,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	233,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,2
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	9,4
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	14,5
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	24,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	84,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,8
719	724397	5732919	190,0	2573,1	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	300,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,1
722	724397	5732919	190,0	2588,3	1	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,0	-3,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	-23,8
722	724397	5732919	190,0	2588,3	1	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	84,8	-3,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	-96,6
722	724397	5732919	190,0	2588,3	1	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	302,5	-3,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	-329,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	25,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	84,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8
732	723824	5732233	185,6	2583,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	302,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	76,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,5
735	723762	5732511	204,0	2334,6	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	272,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	1,1
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	10,2
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,2
744	724178	5732403	190,0	2704,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	316,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,3
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	9,2
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,7
761	724541	5732471	190,0	2941,2	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	343,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,9
787	724541	5732471	190,0	2958,6	1	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,8	-3,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	-2,9
787	724541	5732471	190,0	2958,6	1	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,6	-3,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	-25,0
787	724541	5732471	190,0	2958,6	1	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	97,0	-3,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	-100,1
787	724541	5732471	190,0	2958,6	1	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	345,8	-3,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	-362,7

Immissionspunkt
Bez.: IP16
ID:
X: 722088,66 m
Y: 5734506,36 m
Z: 94,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	40,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
466	721400	5733506	261,5	1226,0	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	143,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	51,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1
470	720837	5733559	260,0	1578,5	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	184,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	41,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2
473	722393	5733279	171,4	1267,2	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	148,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	15,2
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	57,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5
486	722730	5732890	181,8	1741,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	203,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2
498	722462	5732761	180,0	1786,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	208,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	13,1
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7
518	723656	5733991	197,7	1653,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	193,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	57,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7
598	721562	5732855	259,1	1741,2	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	203,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	13,3
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	19,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	66,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,8
609	722917	5732670	181,4	2016,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	235,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	13,5
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	66,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,4
642	722550	5732527	178,9	2034,3	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	237,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	17,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	59,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,7
661	722036	5732699	198,0	1811,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	211,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	9,9
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	0,8	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	18,6
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	17,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	60,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6
664	723921	5734491	193,5	1835,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	214,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	48,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2
683	722080	5733039	199,4	1471,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	171,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	9,3
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	50,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7
695	722590	5733065	180,0	1529,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	178,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	13,5
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
711	723145	5733385	200,1	1544,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	180,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	11,3
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,8
721	723275	5732648	185,7	2206,3	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	257,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	10,0
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	20,2
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2
731	724052	5734238	195,4	1984,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	231,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	11,0
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	18,3
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1
741	723718	5734900	178,2	1678,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	10,2
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,7	-3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	16,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	22,6
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	16,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	55,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,5
753	723769	5734666	178,8	1690,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	197,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	12,3
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,1
757	723661	5733669	199,3	1784,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	208,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,5
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	58,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
760	723314	5733195	201,3	1797,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	210,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	9,2
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	76,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
770	724314	5733811	199,3	2333,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	272,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	11,1
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	42,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1
785	723008	5733608	169,8	1287,3	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	150,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,3
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,3
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,8
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,9
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-12,4
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,5	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-79,8
793	724472	5733451	201,9	2608,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	304,9	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-306,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,4
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,7
796	723860	5733356	201,7	2114,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	247,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7
800	722169	5732387	196,4	2123,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	248,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	9,5
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	20,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	70,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0
806	723745	5733125	188,3	2159,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	252,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-254,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	7,4
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	1,0	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	13,8
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	22,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	77,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,8
809	723737	5732804	187,7	2371,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	277,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	56,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4
814	721134	5733094	259,5	1712,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	200,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	3,4
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,4
817	724254	5733072	203,7	2599,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	303,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	6,6
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5
820	724657	5733249	203,1	2861,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	334,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	4,7
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	11,5
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	88,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,9
822	724132	5732725	190,0	2712,5	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	317,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,1
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	10,1
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	91,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,1
825	724397	5732919	190,0	2803,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	327,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	21,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	73,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
828	721520	5732347	257,0	2238,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	261,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,1
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8,2
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	12,1
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,8
830	723824	5732233	185,6	2861,6	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	334,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,4
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,4
832	723762	5732511	204,0	2607,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	304,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,4
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	9,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	97,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6
834	724178	5732403	190,0	2966,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	346,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	-0,4
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	8,3
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	30,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	104,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,5
836	724541	5732471	190,0	3188,6	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	372,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-371,6

Immissionspunkt
Bez.: IP17
ID:
X: 721647,44 m
Y: 5734591,71 m
Z: 93,96 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	36,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3
457	721400	5733506	261,5	1126,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	131,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	12,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	43,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2
475	720837	5733559	260,0	1323,2	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	154,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	49,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,7
478	722393	5733279	171,4	1511,8	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	176,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	57,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9
481	721562	5732855	259,1	1746,6	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	204,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4
484	722462	5732761	180,0	2005,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	234,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	19,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	66,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9
504	722730	5732890	181,8	2019,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	236,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	63,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,3
522	722036	5732699	198,0	1935,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	226,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	73,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6
534	722550	5732527	178,9	2255,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	52,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7
537	722080	5733039	199,4	1615,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	188,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,4
563	722917	5732670	181,4	2304,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	269,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4
568	723656	5733991	197,7	2099,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	245,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	24,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	83,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,8
571	723275	5732648	185,7	2536,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	296,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	58,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9
574	722590	5733065	180,0	1796,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	210,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	74,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0
577	723921	5734491	193,5	2278,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	266,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	18,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	63,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4
579	723145	5733385	200,1	1926,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	225,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6
591	724052	5734238	195,4	2432,6	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	284,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,7
594	723718	5734900	178,2	2095,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	244,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	9,4
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	20,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	69,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8
597	723769	5734666	178,8	2124,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	248,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	21,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	71,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
635	723314	5733195	201,3	2176,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	254,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	10,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	26,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	91,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,2
639	724314	5733811	199,3	2780,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	325,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	21,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	72,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,2
650	723661	5733669	199,3	2217,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	259,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	52,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,8
662	721134	5733094	259,5	1591,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	186,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	74,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0
673	722169	5732387	196,4	2267,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	265,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	99,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,8
682	724472	5733451	201,9	3048,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	356,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-354,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	55,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3
697	723008	5733608	169,8	1680,4	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	196,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	24,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	83,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,1
715	723860	5733356	201,7	2536,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	296,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	24,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	83,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7
718	723745	5733125	188,3	2561,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	299,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	10,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	26,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	90,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,6
727	723737	5732804	187,7	2751,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	321,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	98,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,4
738	724254	5733072	203,7	3019,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	352,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	73,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5
762	721520	5732347	257,0	2254,2	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	8,1
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	31,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0
765	724657	5733249	203,1	3297,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	385,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	101,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0
794	724132	5732725	190,0	3109,2	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	363,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	31,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	105,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,3
799	723824	5732233	185,6	3210,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	375,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	3,7
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	31,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	105,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0
805	724397	5732919	190,0	3220,1	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	376,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,4
813	723762	5732511	204,0	2969,2	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	347,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,1
818	724178	5732403	190,0	3347,7	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	391,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	117,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,6
823	724541	5732471	190,0	3589,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	419,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,4

Immissionspunkt
Bez.: IP18
ID:
X: 719922,51 m
Y: 5734238,01 m
Z: 92,35 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	37,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4
477	720837	5733559	260,0	1151,3	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	134,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	54,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1
490	721400	5733506	261,5	1657,5	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	193,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	20,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	70,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
502	721562	5732855	259,1	2151,4	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	251,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	9,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	25,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	86,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,9
513	722393	5733279	171,4	2651,0	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	309,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	96,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,3
530	722462	5732761	180,0	2938,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	343,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,3
541	722036	5732699	198,0	2616,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	305,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,6
560	722730	5732890	181,8	3115,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	364,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,3
562	722550	5732527	178,9	3136,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	366,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
564	721134	5733094	259,5	1674,6	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	32,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	110,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
596	722917	5732670	181,4	3381,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	395,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-393,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	23,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,4
607	722080	5733039	199,4	2470,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	288,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	35,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	121,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,6
610	723275	5732648	185,7	3711,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	433,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-432,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7
629	722590	5733065	180,0	2915,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	340,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	10,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	28,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	95,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,3
631	722169	5732387	196,4	2912,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	340,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	36,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	122,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,3
633	723656	5733991	197,7	3743,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	437,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	38,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	131,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,6
645	723921	5734491	193,5	4007,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	468,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	39,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	135,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,9
649	724052	5734238	195,4	4130,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	482,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-483,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3
651	723145	5733385	200,1	3334,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	389,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,8
653	721520	5732347	257,0	2480,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	290,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	16,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	42,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	144,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7
655	724314	5733811	199,3	4413,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	515,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-516,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	116,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,2
665	723314	5733195	201,3	3549,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	414,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	16,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	44,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	151,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,8
668	724472	5733451	201,9	4618,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	539,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-541,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	36,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	124,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,1
678	723661	5733669	199,3	3783,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	442,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,6
681	723718	5734900	178,2	3854,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	450,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	37,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	126,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,2
696	723769	5734666	178,8	3871,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	452,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-459,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	38,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	130,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1
714	723745	5733125	188,3	3982,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	465,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-472,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	39,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	132,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,3
729	723860	5733356	201,7	4036,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	471,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-471,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,4
747	723737	5732804	187,7	4076,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	476,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-483,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	43,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	147,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0
752	724254	5733072	203,7	4487,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	524,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	11,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	30,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	103,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,9
755	723008	5733608	169,8	3149,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	368,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	9,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	17,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	46,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,3
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	158,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,8
776	724657	5733249	203,1	4838,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	565,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	16,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	42,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,1
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	143,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,5
779	723824	5732233	185,6	4387,6	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	512,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-514,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	43,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	146,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,9
781	724132	5732725	190,0	4474,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	523,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-535,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	8,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	44,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	151,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,1
783	724178	5732403	190,0	4635,8	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	541,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-544,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	152,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,6
786	724397	5732919	190,0	4666,2	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	545,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-557,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,1
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,1
789	723762	5732511	204,0	4212,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	492,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-501,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,6	-3,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-2,8
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	18,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	47,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,6
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	162,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,9
791	724541	5732471	190,0	4946,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	578,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,8

Immissionspunkt
Bez.: IP19
ID:
X: 719919,60 m
Y: 5734387,30 m
Z: 92,99 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	40,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2
492	720837	5733559	260,0	1247,2	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	145,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	16,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	56,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9
497	721400	5733506	261,5	1731,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	202,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	73,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,7
499	721562	5732855	259,1	2252,3	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	88,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,1
512	722393	5733279	171,4	2711,3	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	316,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	98,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,1
515	722462	5732761	180,0	3018,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	352,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	88,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6
517	722036	5732699	198,0	2709,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	316,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-313,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	30,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	104,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,1
538	722730	5732890	181,8	3185,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	372,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-369,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	11,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	31,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	105,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,4
549	722550	5732527	178,9	3223,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	376,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,6
561	722917	5732670	181,4	3455,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	403,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
575	721134	5733094	259,5	1781,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	208,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	24,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	83,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,2
578	722080	5733039	199,4	2548,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	297,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	36,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	123,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0
590	723275	5732648	185,7	3780,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	441,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,1
593	722590	5733065	180,0	2981,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	348,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	13,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	36,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	123,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9
604	723656	5733991	197,7	3758,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	439,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	29,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	98,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,9
608	722169	5732387	196,4	3011,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	352,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	38,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	131,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,5
612	723921	5734491	193,5	4004,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	468,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	40,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	135,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,1
616	724052	5734238	195,4	4136,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	483,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-483,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	32,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	110,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,9
636	723145	5733385	200,1	3379,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	394,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	42,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	145,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,4
654	724314	5733811	199,3	4433,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	518,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-519,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	117,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0
675	723314	5733195	201,3	3599,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	420,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
685	721520	5732347	257,0	2598,3	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	303,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	44,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	152,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,9
689	724472	5733451	201,9	4649,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	543,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-544,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	13,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	36,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	124,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,1
692	723661	5733669	199,3	3811,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	445,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	125,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,9
724	723718	5734900	178,2	3834,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	448,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,8
742	723769	5734666	178,8	3860,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	451,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	38,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	132,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,8
745	723745	5733125	188,3	4029,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	471,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,6
748	723860	5733356	201,7	4074,6	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	476,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-476,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	40,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	135,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,4
751	723737	5732804	187,7	4134,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	483,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	43,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,8
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	148,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,5
754	724254	5733072	203,7	4530,9	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	529,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-530,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	11,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	30,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	104,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,2
763	723008	5733608	169,8	3185,9	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	372,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	17,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	47,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,8
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	159,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,1
766	724657	5733249	203,1	4873,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	569,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-578,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	8,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	16,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	43,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	146,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,1
769	723824	5732233	185,6	4460,3	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	521,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-523,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	16,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	43,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	148,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,9
772	724132	5732725	190,0	4529,6	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	529,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-541,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	45,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	154,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,3
775	724178	5732403	190,0	4699,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	549,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-551,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	45,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	154,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,2
788	724397	5732919	190,0	4713,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	550,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-563,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	8,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	15,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	41,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	140,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,4
790	723762	5732511	204,0	4278,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	500,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	18,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	48,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	164,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,9
797	724541	5732471	190,0	5004,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	584,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,7

Immissionspunkt
Bez.: IP20
ID:
X: 720521,01 m
Y: 5731990,02 m
Z: 84,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,1
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,3
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,7
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	3,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	22,3
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	5,9	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,4
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	15,6	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	9,8
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	52,8	-3,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	-33,8
523	720837	5733559	260,0	1610,1	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	188,2	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	-179,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	17,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	57,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
527	721400	5733506	261,5	1761,3	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	205,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	44,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2
531	721562	5732855	259,1	1364,7	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	159,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	16,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	54,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6
544	722036	5732699	198,0	1676,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	195,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5
548	722462	5732761	180,0	2090,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	244,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9
552	722550	5732527	178,9	2101,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	245,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	35,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
599	721520	5732347	257,0	1074,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	125,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	8,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	23,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4
623	722730	5732890	181,8	2387,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	279,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	16,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	55,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,9
637	722169	5732387	196,4	1699,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	198,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	22,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	74,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3
641	722393	5733279	171,4	2274,0	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	265,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,2
644	722917	5732670	181,4	2492,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	291,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	2,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	12,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	41,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5
648	721134	5733094	259,5	1274,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	149,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	18,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	61,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8
669	722080	5733039	199,4	1882,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	220,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,5
672	723275	5732648	185,7	2833,0	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	331,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	76,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7
676	722590	5733065	180,0	2333,7	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	272,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	36,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	121,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,5
680	723656	5733991	197,7	3720,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	434,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,5
693	723145	5733385	200,1	2973,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	347,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	11,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	29,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	99,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3
717	723314	5733195	201,3	3044,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	355,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	32,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,8
734	723737	5732804	187,7	3319,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	388,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-393,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	15,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	40,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	137,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,9
764	724052	5734238	195,4	4187,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	489,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	137,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,6
768	724314	5733811	199,3	4209,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	492,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,8
773	724472	5733451	201,9	4214,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	492,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,1
778	723921	5734491	193,5	4222,2	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	493,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-494,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	12,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	33,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	112,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,3
802	723745	5733125	188,3	3419,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	399,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	116,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,4
810	723661	5733669	199,3	3562,6	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	416,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	118,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,3
816	723860	5733356	201,7	3609,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	421,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	32,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,9
821	723824	5732233	185,6	3313,4	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	387,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	14,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	37,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	127,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,1
827	724254	5733072	203,7	3888,5	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	454,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	120,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,9
831	724178	5732403	190,0	3682,1	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	430,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	120,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,4
837	724132	5732725	190,0	3686,6	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	430,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	31,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	107,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,6
841	723762	5732511	204,0	3285,2	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	384,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
842	723769	5734666	178,8	4209,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	492,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	141,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,0
843	723718	5734900	178,2	4324,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	505,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-513,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	141,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,1
844	724657	5733249	203,1	4325,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	505,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-513,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	28,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	97,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,4
845	723008	5733608	169,8	2968,1	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	346,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	14,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	38,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	130,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
846	724397	5732919	190,0	3987,6	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	466,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	14,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	39,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	132,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,8
847	724541	5732471	190,0	4049,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	473,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,3

Immissionspunkt
Bez.: IP21
ID:
X: 720479,32 m
Y: 5732268,69 m
Z: 84,52 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	13,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	44,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3
519	720837	5733559	260,0	1350,4	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	157,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	50,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1
532	721400	5733506	261,5	1552,4	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	181,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	40,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4
572	721562	5732855	259,1	1243,6	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	145,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	15,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	53,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4
585	722036	5732699	198,0	1618,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	189,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	19,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	67,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8
588	722462	5732761	180,0	2045,1	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	239,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5
600	722550	5732527	178,9	2088,9	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	244,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	10,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	34,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8
603	721520	5732347	257,0	1057,8	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	123,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	2,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	35,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2
605	721134	5733094	259,5	1067,9	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	124,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	8,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	22,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	76,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5
625	722730	5732890	181,8	2336,6	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	273,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	2,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	20,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	71,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3
628	722393	5733279	171,4	2165,2	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	253,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	16,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	55,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8
674	722169	5732387	196,4	1697,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	198,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	23,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,5
684	722917	5732670	181,4	2472,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	289,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	17,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	58,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9
686	722080	5733039	199,4	1780,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	208,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
700	723275	5732648	185,7	2822,8	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	329,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	2,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	21,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	74,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
703	722590	5733065	180,0	2258,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	263,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	34,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	118,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,8
712	723656	5733991	197,7	3615,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	422,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	10,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	27,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	94,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6
728	723145	5733385	200,1	2891,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	338,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,2
739	723314	5733195	201,3	2984,4	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	348,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1
767	724052	5734238	195,4	4081,0	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	477,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	39,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	134,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8
771	723921	5734491	193,5	4098,3	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	479,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	15,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	40,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	135,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0
780	724314	5733811	199,3	4134,8	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	483,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-483,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	31,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,2
782	723737	5732804	187,7	3303,4	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	386,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	8,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	15,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	40,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	136,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,1
784	724472	5733451	201,9	4165,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	486,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	12,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	32,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	110,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,9
792	723745	5733125	188,3	3378,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	394,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	114,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,4
801	723661	5733669	199,3	3478,1	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	406,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-412,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	34,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	116,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,3
804	723860	5733356	201,7	3553,2	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	415,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	12,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	32,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	109,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,1
808	723824	5732233	185,6	3346,4	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	391,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,2
811	724254	5733072	203,7	3861,1	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	451,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,5
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,1
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,1
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-4,2
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-33,2
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-135,0
815	723769	5734666	178,8	4071,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	475,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-487,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	120,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,3
824	724132	5732725	190,0	3682,7	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	430,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	35,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	121,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,6
826	724178	5732403	190,0	3703,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	432,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	31,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	108,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,9
829	723762	5732511	204,0	3294,2	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	385,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,3
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	1,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,8
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,8
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	8,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	15,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-4,7
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	40,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-34,4
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	136,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-138,6
833	723718	5734900	178,2	4173,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	487,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-499,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6
835	723008	5733608	169,8	2862,6	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	334,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	140,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,9
838	724657	5733249	203,1	4292,8	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	501,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	1,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	14,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	38,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	130,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,5
839	724397	5732919	190,0	3973,1	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	464,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	0,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	14,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	39,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	133,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,4
840	724541	5732471	190,0	4068,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	475,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-476,5

Immissionspunkt
Bez.: IP22
ID:
X: 726254,46 m
Y: 5733631,06 m
Z: 79,40 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA26 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	10,8
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	20,8
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	3,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	17,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	58,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,1
521	724472	5733451	201,9	1795,7	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	209,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA24 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,2	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	9,5
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,8	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	18,4
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	18,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	64,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0
524	724314	5733811	199,3	1952,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	228,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA25 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	0,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	15,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	54,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,9
528	724657	5733249	203,1	1647,2	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	192,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA23 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	7,4
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	15,3
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	2,4	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	18,3
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,4	-3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	19,5
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	8,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	22,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	75,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3
543	724052	5734238	195,4	2287,5	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	267,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA16 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,4
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	14,1
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	2,6	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,4
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	4,8	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	15,7
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	9,1	-3,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	11,8
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	24,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	81,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7
546	723921	5734491	193,5	2489,4	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	291,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	5,3
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA19 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	20,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	68,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5
550	724254	5733072	203,7	2080,8	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	243,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA22 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	6,1
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	13,8
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	2,7	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	16,4
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,1	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	16,7
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	9,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	25,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	86,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,6
554	723656	5733991	197,7	2625,9	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	306,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA27 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,2
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,8
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,3
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,8
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,9
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-15,8
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-96,2
557	723275	5732648	185,7	3139,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	367,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-369,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA36 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,2	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,2
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,8	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	11,2
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	2,1	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	15,9
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	3,8	-3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	16,6
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	19,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	65,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6
566	724397	5732919	190,0	1991,9	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	232,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA37 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	2,9
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	11,1
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	2,2	-3,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	15,2
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	7,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	20,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	67,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1
570	724541	5732471	190,0	2072,5	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	242,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA20 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	2,3
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	10,2
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	13,4
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	14,8
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,6
614	723860	5733356	201,7	2413,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	282,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,3
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	1,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA31 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	3,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,1
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	6,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,3
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	12,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,8
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	33,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-20,0
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	113,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-108,0
618	722917	5732670	181,4	3474,5	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	406,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-409,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA02 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,1
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	2,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,4
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,7
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	9,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,5
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	17,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,9
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	47,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-30,9
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	159,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-149,1
619	721400	5733506	261,5	4859,5	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	568,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-567,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA30 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,0
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	1,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,4
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	3,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,6
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,7
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	13,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,0
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	34,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-21,5
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	118,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-112,6
621	722730	5732890	181,8	3603,2	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	421,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-424,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA17 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,8
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	13,7
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	4,9	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	12,9
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,4	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	5,5
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	24,8	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	-14,3
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	84,0	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	-80,9
630	723745	5733125	188,3	2562,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	299,4	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	-306,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA34 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	125	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	0,9	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	9,5
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	250	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	2,4	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	13,6
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	500	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	13,1
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	1000	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	8,5	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	8,4
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	2000	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	22,3	-3,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	-9,8
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	4000	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	75,7	-3,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	-71,1
632	724132	5732725	190,0	2310,3	0	DEN	8000	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	270,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA21 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	5,7
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	10,7
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	2,7	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	13,8
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	13,2
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	9,5	-3,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	6,3
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	25,1	-3,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-12,4
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	85,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0
634	723661	5733669	199,3	2596,5	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	303,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,4
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA18 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	2,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	13,3
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,3
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	9,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	25,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-15,8
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	86,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-84,7
646	723737	5732804	187,7	2651,7	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	309,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-318,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA14 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	6,0
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	1,1	-3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	11,6
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	2,8	-3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	16,7
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	26,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	88,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,5
660	723769	5734666	178,8	2694,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	314,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA35 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,1
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	1,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,8
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	2,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,5
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	11,5
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,8	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	6,9
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	23,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-9,6
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	79,1	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-69,3
698	724178	5732403	190,0	2414,9	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	282,3	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	-283,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA28 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,7
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	7,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,6
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	14,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,4
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	37,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-24,7
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	126,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-121,8
709	722550	5732527	178,9	3866,7	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	452,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-456,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA29 - Enron Wind/ GE Wind Energy 1.5 SL", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	63	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	125	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,6
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	250	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	4,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,7
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	500	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	7,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,5
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	1000	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	14,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,3
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	2000	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	37,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-25,0
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	127,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-122,7
713	722462	5732761	180,0	3892,4	0	DEN	8000	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	454,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-459,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA01 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	63	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	0,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,1
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	125	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	2,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,2
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	250	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,2
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	500	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	10,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,5
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	1000	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	19,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-3,9
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	2000	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	52,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-37,2
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	4000	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	177,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-168,5
716	720837	5733559	260,0	5420,9	0	DEN	8000	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	633,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-633,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA15 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	12,5
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,4
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	10,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,5
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	27,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-18,1
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	93,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-91,4
730	723718	5734900	178,2	2837,3	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	331,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-340,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA11 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,2
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	7,8
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	3,1	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	10,2
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	10,0
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,9	-3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,8
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	28,8	-3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-14,1
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	97,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,9
733	723314	5733195	201,3	2975,3	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	347,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA10 - ENERCON E-82", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	63	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,3
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	125	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	1,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,7
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	250	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,7
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	500	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	7,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,4
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	1000	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	14,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,1
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	2000	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	37,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-27,4
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	4000	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	127,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-124,3
743	722393	5733279	171,4	3879,0	0	DEN	8000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	453,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-457,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA12 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,0
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,8
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	3,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	11,4
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,0
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	11,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	1,6
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	30,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-21,7
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	102,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-101,5
746	723145	5733385	200,1	3121,9	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	364,9	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-374,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA33 - DEWIND D8/80-2MW", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	63	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,3
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	125	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,3
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	250	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,7
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	500	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,5
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	1000	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	10,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,1
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	2000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	27,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-14,7
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	4000	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	92,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-83,6
749	723824	5732233	185,6	2806,0	0	DEN	8000	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	328,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-330,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA32 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	63	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,2
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	125	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	1,1	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	8,1
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	250	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	2,9	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	11,0
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	500	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,3	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	10,0
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	1000	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	10,0	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	2,4
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	2000	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	26,4	-3,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	-18,4
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	4000	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	89,6	-3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	-88,8
759	723762	5732511	204,0	2735,1	0	DEN	8000	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	319,7	-3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	-327,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	63	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,3
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	125	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA09 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	250	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	9,1
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	500	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	8,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,1
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	15,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-2,8
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	2000	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	41,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-33,4
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	4000	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	141,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-140,3
774	722036	5732699	198,0	4322,1	0	DEN	8000	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	505,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-510,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA08 - ENERCON E-66/20.70", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	63	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-1,8
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	125	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	1,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	250	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	3,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,4
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	500	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	7,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,3
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	1000	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	13,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,6
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	2000	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	35,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-24,9
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	4000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	121,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-114,6
777	722590	5733065	180,0	3709,0	0	DEN	8000	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	433,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-437,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA04 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	63	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	125	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	2,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,6
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	250	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	6,1
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	500	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	9,2	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	2,6
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	1000	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	17,4	-3,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	-5,1
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	2000	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	46,0	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-33,2
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	4000	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	156,0	-3,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	-148,7
795	721562	5732855	259,1	4759,6	0	DEN	8000	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	556,3	-3,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	-555,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA07 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,2
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	1,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,7
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	4,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,6
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	8,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,3
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	15,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-5,0
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	40,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-34,9
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	138,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-140,1
798	722080	5733039	199,4	4218,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	493,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-505,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA06 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	63	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	0,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,1
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	125	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	1,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,6
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	250	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	4,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,5
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	500	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	8,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,1
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	1000	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	15,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-5,3
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	2000	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	41,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-35,6
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	4000	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	140,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-142,0
803	722169	5732387	196,4	4272,0	0	DEN	8000	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	499,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-511,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA13 - ENERCON E-70 E4", ID: "!01!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	63	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,1
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	125	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	1,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,4
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	250	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	3,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,5
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	500	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,6
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	1000	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	11,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-2,9
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	2000	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	31,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-25,9
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	4000	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	106,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-107,1
807	723008	5733608	169,8	3248,0	0	DEN	8000	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	379,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-388,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																					
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	-4,1
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	2,0	-3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	-1,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA05 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,1
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	9,5	-3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	-2,2
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	18,0	-3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	-7,4
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	47,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	160,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,3
812	721520	5732347	257,0	4908,7	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	573,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-582,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA03 - E-175 EP5 E2", ID: "!02!"																				
Nr.	X	Y	Z	d	Refl.	OVG	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	[m]			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	63	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	0,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-4,7
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	125	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	2,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-2,4
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	250	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,8
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	500	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	9,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-4,3
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	1000	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	18,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-11,8
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	2000	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	49,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-43,5
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	4000	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	168,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-166,4
819	721134	5733094	259,5	5151,7	0	DEN	8000	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	602,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-616,3